Расчет ин
на основе

АО "Коммун

N п/п
1
1.1.
2
3
4

дикативного показателя уровня надежности оказываемых услуг территориальной сетевой организацией средней продолжительности нарушения электроснабжения потребителей и средней частоты прерывания электроснабжения потребителей за

электросервис"

Наименование сетевой организации

Наименование составляющей показателя
Максимальное количество потребителей услуг по передаче электрической энергии (включая потребителей электрической энергии, обслуживаемых энергосбытовыми организациями (гарантирующими поставщиками), энергопринимающие устройства которых непосредственно присоединены к объектам электросетевого хозяйства сетевой организации), обслуживаемых электросетевой организацией в рамках расчетного периода, шт.
Максимальное количество потребителей электроэнергии, обслуживаемых электросетевой организацией в рамках расчетного периода (включая потребителей электрической энергии, обслуживаемых энергосбытовыми организациями (гарантирующими поставщиками), энергопринимающие устройства которых непосредственно присоединены к объектам электросетевого хозяйства сетевой организации), шт.
Максимальное за расчетный период регулирования число точек поставки электросетевой организации, шт.
Средняя продолжительность нарушения электроснабжения потребителей (Πsaidi), час.
Средняя частота прерывания электроснабжения потребителей (Πsaifi), шт.

сентябрь 2017
год

год

Метод определения
7181
7181
7226
1,01
1,42